

कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक— फिरोजावाद।

पत्रांक: प्र0सहा0 / 3124 / 2023-24 /

दिनांक 11 जुलाई 2023,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य

श्री स्वामी बच्चू बाबा सरस्वती विद्या मन्दिर
जलेसर रोड, फिरोजावाद।

विषय:— विद्यालय भवन की एन0बी0सी0-2005 के मानकों पर जाँच रिपोर्ट 23 बिन्दुओं के सम्बन्ध में।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्य विकास अधिकारी फिरोजावाद के पत्रांक / 108 / एस0टी0-मु0वि0अ0 / 2023 दिनांक 04.07.2023 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता फिरो0- शिको0 विकास प्राधिकरण फिरोजावाद द्वारा निर्गत आपके विद्यालय की दो मंजिल / प्रथम तल(भू-तल) की 23 बिन्दुओं पर जाँच आख्या प्राप्त हुई है जो पत्र के साथ में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित।

संलग्नक-उक्तवत,


(निशा अस्थाना)

जिला विद्यालय निरीक्षक
फिरोजावाद | 11/07/23

श्री स्वामी बच्चूबाबा सरस्वती विद्या मन्दिर, जलेसर रोड़, फिरोजाबाद
दो मंजिल / प्रथम-तल (भू-तल) भवन हेतु चैकलिस्ट

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जॉच आख्या
1	भवन एक मंजिली है अथवा दो मंजिल	दो मंजिला (प्रथम तल, भूतल)
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 है? (4000 वर्ग मी0 है)	हाँ
3	क्या भवन में पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था है?	हाँ
4	क्या भवन में ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
5	कक्षा मुख्य पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड़) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	नहीं
6	कक्षा भवन की छत आर0सी0सी0 से बनी है?	हाँ
7	कक्षा छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी है?	नहीं
8	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें / छत ठीक हैं ?	हाँ
10	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हाँ
11	क्या विद्यालय में मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
12	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10.0 प्रतिशत है खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं है?	हाँ
13	क्या कक्षा न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
14	क्या कक्षा के दरवाजे की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी0, ऊँचाई 2.0 मी0 है?	हाँ
15	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि0मी0 ट्रेड 300 मि0मी0 तथा राइजर 150 मि0मी0 है?	हाँ
16	क्या भवन के कक्षों में जाने की अधिकतम दूरी 22.50 मी0 है?	हाँ
17	क्या भवन से मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमन यंत्र लगे हैं?	हाँ
19	क्या भवन में विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 2.5 मी0 तथा होरीजेन्टल दूरी 1.2 मी0 है?	आवश्यकता नहीं
20	क्या भवन से विद्युत की हाई बोल्टेज लाइन (11.000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 3.70 मी0 है एवं होरीजेन्टल दूरी 2.0 मी0 है?	आवश्यकता नहीं
21	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इक्विपमेंट आई0एस0आई0 मार्क सामग्री बदले गये हैं?	हाँ
22	भवन का मानचित्र कहाँ से एवं किस प्रयोगार्थ स्वीकृत है ?	नहीं
23	प्रश्नगत स्थल का महायोजना में भू-उपयोगार्थ स्वीकृत है ?	आवासीय

प्रमाणित किया जाता है कि श्री स्वामी बच्चूबाबा सरस्वती विद्या मन्दिर, जलेसर रोड़, फिरोजाबाद की उपरोक्त जॉच आख्या राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड (एन0बी0सी0) के अनुसार प्रतीत होती है।


अधिशाली अभियन्ता
फिरो0-शिको0 विकास प्राधिकरण
फिरोजाबाद।